

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31865.04ОПБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.04ОПБ0.С.ОС6.01066

(номер сертификата соответствия)

001295

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение заявителя)

CUHADAROGLU METAL SANAYI VE PAZARLAMA A.S. Адрес места нахождения: Hurriyet Bulvari, Yakuplu mahallesi, no 6-8, 34524 Beylikduzu /Istanbul, Турция. Адрес места осуществления деятельности: Hurriyet Bulvari, Yakuplu mahallesi, no 6-8, 34524 Beylikduzu /Istanbul, Турция. Телефон +902122242020, адрес электронной почты: sevinkinali@cuhadaroglu.com.tr

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

CUHADAROGLU METAL SANAYI VE PAZARLAMA A.S. Адрес места нахождения: Hurriyet Bulvari, Yakuplu mahallesi, no 6-8, 34524 Beylikduzu /Istanbul, Турция. Адрес места осуществления деятельности: Hurriyet Bulvari, Yakuplu mahallesi, no 6-8, 34524 Beylikduzu /Istanbul, Турция. Телефон +902122242020, адрес электронной почты: sevinkinali@cuhadaroglu.com.tr

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации продукции «ПироВзрыв».

Место нахождения: 105094, г. Москва, Семеновская наб., д.3/1, к.4, пом. V, ком.10.
Телефон +7 (495) 968-84-74.

Аттестат рег. № НАОПБ RU.04ОПБ0.ОС6

Профиль алюминиевый прессованный, толщиной от 1,4 до 5,0 мм. плотностью 2715 кг/м³, торговой марки CUHADAROGLU, типов согласно приложению №1 на 1 листе, выпускаемый по технической документации изготовителя.

Серийный выпуск

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

код ОКПД 2

код ТН ВЭД
7604 21 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров, на
соответствие требованиям которых проводилась
сертификация)

Соответствует требованиям: ГОСТ 30244-94 п. 7, метод 2 –
Группа горючести - Г1 по СНиП 21-01-97; ГОСТ 30402-96 –
Группа воспламеняемости – В1 по СНиП 21-01-97; ГОСТ
12.1.044-89 п.4.18 – Группа дымообразующей способности –
Д1 дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97; ГОСТ
12.1.044-89 п. 4.20 – Группа токсичности продуктов горения –
Т1 по СНиП 21-01-97.

Протокол испытаний № 1439-ПБ/11-19 от 12.11.2019 г.,
выданный Лабораторным центром Общества с ограниченной
ответственностью «НИЦ Энигма» (аттестат аккредитации №
RU.04ОПБ0.ИЛ03); Акт анализа состояния производства от
22.10.2019 г.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества
изготовителя требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

С 13.11.2019 ПО 12.11.2022



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Клинских Ю.В.

Горшенев М.В.



НАОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31865.04ОПБ0

приложение
к **СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС RU.04ОПБ0.С.ОС6.01066

(номер сертификата соответствия)

000136

(учетный номер бланка)

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ 1 лист 1

Полное наименование продукции	Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Профиль алюминиевый прессованный	SKY50, SKY60, SKY70, SPS 2000, IZO SPS, FP67, AR83, C50, C60, AC50, AC70, DE50, DE60, SE50, SE60, EC50, GE50, IZO C60, IZO67, IZO75, ST60, ST70, ST80, ST80S, MN50, MN50YD, MN70, MN85, MN86, SL45, SL60HS, SL60HS-G, ECO60, S36, S36KS, S36T, S38EF, S40, S50, DS50, DS50 KT, DS66, DS77, FPD80, DS92YD	7604 21 000 0	



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Клинских Ю.В.

Горшенев М.В.